

令和8年3月3日

京都工芸繊維大学（松ヶ崎）1号館改修その他工事（2期）

質 疑 回 答 書

京都工芸繊維大学施設環境安全課				
課 長	副課長	係 長	主 任	係 員
				

質 疑 回 答 書 (設 計 図 書)

令和8年3月3日

工事名 京都工芸繊維大学(松ヶ崎)1号館改修その他工事(2期)

No.	質 疑 事 項	回 答
1	<p>「A-55図 AW-7、AW-8 単板ガラスを複層ガラスに交換」と記載されていますが、AGCでは現在生産されているアタッチメント付複層ガラスでは最大「2322×1322」制約面積＝2.81㎡までです。AW-7 1265×2460、1265×2600、AW-8 1720×1570、1720×2210は製作不可となります。また、日本板硝子ではアタッチメント付ペアガラスの製作は廃番となっています。製作不可の複層ガラスは既存のままと考えて宜しいでしょうか。又、ワイヤーガラスとフロートガラスのペアプラスも現在生産されていません。ワイヤーガラスとフロートガラスのペアプラスはLow-E5+A6+FL5と考えて宜しいでしょうか。又は、日本板硝子のスペースシアでしたら「Low-E3+A0.2+網入りガラス」が可能となります。(但し、スペースシア最大寸法は1350×2400です。)どのように考えたら宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>AW-7、AW-8のガラスは既存のままとし、全面裏表シーリング打替と美装をしてください。</p>
	以下余白	

指 示 書

令和8年3月3日

工事名 京都工芸繊維大学（松ヶ崎）1号館改修その他工事（2期）

※標記工事の参考資料（参考数量）について、下記および別紙の通り変更いたします。

No.	指示事項
変更1	数量についてエクセルデータ【細目】の5.2.4その他の下記を削除してください。 階段手摺笠木 曲りジョイント 2か所（削除） 階段手摺笠木 U型曲りジョイント 7か所（削除） 階段手摺笠木 エント 2か所（削除）
変更2	数量についてエクセルデータ【細目】のⅡ.外構に2.発生材処理を追加してください。 2.1運搬 発生材運搬 積込共 一式（追加） 2.2処分 発生材処分 一式（追加）
	以下余白